

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 gemäß GEG 2020  
Netz 2: Heizwerk und BHKW - Strenzfeld



Die Gutachterin bescheinigt  
im Auftrag der **Stadtwerke Bernburg GmbH**  
folgende Kennzahlen:

**$f_p$  nach § 22 Absatz 2, GEG 2020**

(berechnet nach FW 309-1:2020, DIN V 18599-1:2018-09)

**0,54**

nach GEG zu verwenden

**$f_p$  nach § 22 Absatz 3, GEG 2020**

(nach Kappung und EE- bzw. Abwärme-Bonus)

**0,54**

**$f_{CO_2eq}$  nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020**

(Pauschalwert FW 309-1:05-2021, Anlage 4 GEG, DIN V 18599-1:2018-09)

**0 gCO<sub>2</sub>/kWh**

**EG Erfüllungsgrad Anforderung § 44, GEG 2020**

(Anteile EE, bzw. ersatzweise KWK, Abwärme s. § 44 GEG)

**73% fossile Hocheffiziente KWK**

Datenbasis Energiebilanz 2015 - 2017 Messdaten

gültig bis: 03.05.2028

Nach GEG §22 und §85  $f_{CO_2eq}$  bestimmt: 26.08.2021



EER ENERKO  
Energiewirtschaftliche Beratung GmbH  
Landstraße 20  
52457 Aldenhoven  
Fon 02464 7971-3

EER ENERKO GmbH, Dipl.-Ing. Monika Bell  
fP-Gutachterin AGFW-FW609-132